

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 002900 13.10.2021 от 13.10.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 321 от 04.10.2021г.
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632545, Новосибирская область, Убинский р-н, Крещенское с, Центральная ул, д. 63, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 4923 от 11.10.2021г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
11. **Заключение:** заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:

С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 7.38, изд.1
№ ГиЭ 002900 13.10.2021 от 13.10.2021	стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_br@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

[Signature]

Е.И.Роледер
11.10.2021г.
 дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4923 от 11 октября 2021 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области
1.2	Адрес	632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №321 от 04.10.2021 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Коммунальный водопровод администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632545, Новосибирская область, Убинский р-н, Крещенское с, Центральная ул, д. 63, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	008808.С.06.10.2021
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	3,0л
3.9	Дата и время отбора	6 октября 2021 г. 08 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Сапочёва А.А. и.о. главы Крещенского сельсовета
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет
		Температура окружающей среды: °С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура воды: °С -
		Х с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - У в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставки в ИЛЦ	6 октября 2021 г. 12 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	
		-

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 4923 от 11 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 053785				
Объем (количество) пробы:	3,0л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	6 октября 2021 г.	12	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	6 октября 2021 г.	Окончание:	11 октября 2021 г.	

Средства измерений: Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 LP Св. № 322 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № 37726642 от 11.02.2021 до 11.02.2022; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 65954466 от 24.05.2021 до 24.05.2022; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 69257864 от 08.06.2021 до 08.06.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008808.С.06.10.2021	питьевая вода				
	Жесткость/жесткость общая	5,8±0,8	≤ 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	< 0,1	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация марганца	0,013±0,003	≤ 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Массовая концентрация нитратов	< 0,1	≤ 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация нитритов	< 0,003	≤ 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Массовая концентрация общего железа	0,10±0,02	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Окисляемость перманганатная	1,02±0,10	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	pH	8,0±0,2	6-9	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	588,0±58,8	≤ 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Цветность	9,1±2,7	≤ 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола: Апарина Л В / Апарина сотрудник отделения приёма проб
(ФИО) (подпись) (должность)

Конец протокола

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Код формы: Ц.7.01
Протокол испытаний № 4923 от 11 октября 2021 г.	Действует с 24.06.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	Лист 2 из 2