



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» в Барабинском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Барабинском
районе)

Кирова ул. д. 1а, г. Барабинск
Новосибирская область, 632334
тел/факс: +7(383-61)-2-59-90

e-mail: cgsen_brb@rambler.ru; http:www.cgnso.su

ОКПО 14399326; ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/545102001

Главе администрации
Крещенского сельсовета
Д.А.Астапчук

24.11.2023 № 54-20-30/ 01-12 - 2499-23

на № _____ от _____

О направлении протоколов
лабораторных исследований
(испытаний) и
экспертных заключений

Уважаемый Дмитрий Андреевич!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе направляет Вам протоколы лабораторных испытаний, выполненные ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе и экспертные заключения по результатам исследований (испытаний): договор №510 от 16.11.2023 г.

-протокол лабораторных исследований (испытаний): №54-00-30/09453-23 от 21.11.2023 г.

-экспертные заключения по результатам исследований (испытаний): №30.000239 от 23.11.2023 г.

Главный врач

Бабинцев О.В.

Отдел приёма проб
8-383-61-23004



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_br@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 30.000239 от 23.11.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата(ы) изготовления *:** -
3. **Изготовитель(и) *:** -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №510 от 16.11.2023
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632545, Новосибирская область, Убинский р-н, Крещенское с, Центральная ул, д.63 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** колонка, распределительная сеть; НСО, Убинский р-н, Крещенское с, ул. Центральная, д. 61
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - акт приема-передачи образцов (проб) №30/510 от 16.11.2023г
 - протокол испытаний № 54-00-30/09453-23 от 21.11.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "вода питьевая централизованного водоснабжения" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, заведующий санитарно-гигиенической
лабораторией химик-эксперт



Е.И. Роледер

21.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/09453-23 от 21.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5439102590 ОГРН 1185476013282)

2. Юридический адрес: 632545, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, С КРЕЩЕНСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 63
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Убинский, с Крещенское, ул Центральная, д. 63

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть, колонка, Новосибирская обл, р-н Убинский, с Крещенское, ул Центральная, д. 61

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.11.2023 08:00 - 08:15

Ф.И.О., должность: Анохин И.Н., Водопроводчик МКУ "УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.11.2023 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №510 от 16 ноября 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-30/09453-23 от 21.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-30/09453-С-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анион 4100	701
2	Баня водяная, WB-6	201608263554
3	Весы неавтоматического действия, HR-AZG	6A7701534
4	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027
5	Электропечь низкотемпературная лабораторная, SNOL 24/200 LP	03917

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.11.2023 12:15 Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а дата начала испытаний 16.11.2023 12:20, дата окончания испытаний 21.11.2023 08:37				
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,50±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,12±0,02	ГОСТ 4011-72
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,014±0,004	ГОСТ 4974-2014
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм ³	936,2±93,6	ГОСТ 18164-72
6	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм ³	1,11±0,22	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
7	Массовая концентрация фторидов	мг/дм ³	0,50±0,02	ГОСТ 4386-89 п.1
8	Хлориды	мг/дм ³	49,9±1,4	ГОСТ 4245-72 п.2
9	Цветность	градус цветности	8,0±2,4	ГОСТ 31868-2012

Конец протокола испытаний № 54-00-30/09453-23 от 21.11.2023