



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ ГиЭ.002745.06.12.2022 от 06.12.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №477 от 29.11.2022 г
6. **Наименование объекта:** администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** водоразборная колонка; 632545, Новосибирская область, Убинский р-н, Крещенское с, Центральная ул, д. 88
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 5668 от 05.12.2022г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13.

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brb@rambler.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

Е.И.Роледер

5 декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5668 от 5 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №477 от 29.11.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	009969.С.01.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка* -
2.8	Объем (количество) образца*	3.0л Ед. изм. -
2.9	Дата и время отбора*	1 декабря 2022 г. 08:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области; 632545, Новосибирская область, Убинский район, с. Крещенское, ул. Центральная, д. 63 (р-он местонахождения: Убинский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632545, Новосибирская область, Убинский р-н, Крещенское с, Центральная ул, д. 88, водоразборная колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Астапчук Д.А. глава Крещенского сельсовета
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31861-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приёма-передачи образцов (проб) от 01.12.2022г
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	1 декабря 2022 г. 13 Час 40 Мин
3	Дополнительные сведения	
	-	

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 061742				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 декабря 2022 г.	13	час	40	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	1 декабря 2022 г.	Окончание:	5 декабря 2022 г.	


Средства измерений: Весы аналитические электронные HR-250 AZG Св. № С-НН/14-02-2022/131917282 от 14.02.2022 до 14.02.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № С-НН/31-05-2022/159986644 от 31.05.2022 до 31.05.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
009969.С.01.12.2022 питьевая вода			
Массовая концентрация нитратов	< 0,1	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация нитритов	< 0,003	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	< 0,1	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Массовая концентрация марганца (Mn)	0,017±0,004	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Жесткость общая	6,5±0,9	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Цветность	14,5±2,9	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Массовая концентрация общего железа	0,12±0,02	мг/л	ГОСТ 4011-72
Водородный показатель (рН)	8,1±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	584,2±58,4	мг/л	ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	1,09±0,22	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)


(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА